



Textilní zkušební ústav, s.p.

**TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.**  
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ  
VÁCLAVSKÁ 237/6, 603 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

vydává

zadavateli: **GAPA MB, s.r.o., Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav III, Česká Republika**  
IČ: 40767795

## OSVĚDČENÍ

číslo: 19 – 007

kterým se potvrzuje, že výrobek:

### Čistící rohož Victoria

textilní podlahová krytina

materiálové složení: vlas – 100% polyamid; podkladová vrstva (zátěr) – polyvinylchlorid  
celková tloušťka: 8 mm; celková plošná hmotnost: 3 700 g.m<sup>-2</sup>

vyhovuje požadavkům normy:

- **ČSN EN 13501-1+A1:2010 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (čl. 9.2, 9.4, 12.6, 12.9.2, Tabulka 2)**

Výrobek byl prověřen v souladu se zkušebními postupy uvedenými v technických normách:

- **ČSN EN ISO 11925-2** Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
- **ČSN EN ISO 9239-1** Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla

Tabulka: Úroveň hodnocených parametrů

Zkušební metoda	Parametr	Požadovaná hodnota třída <b>B<sub>n</sub> – s1</b>	Zjištěné hodnoty	Hodno- cení
ČSN EN ISO 11925-2 vystavení – 15 s	Rozšíření plamene F <sub>s</sub>	čl. 12.6 F <sub>s</sub> ≤ 150 mm do 20 s	<b>Plamen se nerozšířil do vzdálenosti větší než 150 mm</b>	<b>V</b>
ČSN EN ISO 9239-1	Kritický tok (kW.m <sup>-2</sup> )	čl. 12.6 ≥ 8,0 kW.m <sup>-2</sup>	≥ 8,0	<b>V</b>
	Kouř (%.minuta)	čl. 12.9.2 ≤ 750 % . minuty	≤ 750	<b>V</b>


Legenda: V - vyhovuje

### Výsledná klasifikace výrobku z hlediska reakce na oheň: **B<sub>n</sub> – s1**

Osvědčení bylo vydáno na základě žádosti č. COV/19/022 ze dne 07.01.2019. Podkladem pro vydání osvědčení je certifikát č. 0493-CPR-0149 ze dne 02.02.2018 vydaný notifikovanou osobou č. 0493 CENTEXBEL, Gent, Belgie.

Datum vydání osvědčení: 16.01.2019  
Platnost osvědčení: do 31.01.2021

Osvědčení vydala:

  
Ing. Květa Cahová  
certifikační oddělení

